

Consulta N° 1: *Solicitamos cambiar la estructura del muro de Dry Wall (los perfiles no se comercializan en la localidad) por estructura de madera la cual se forrará con plancha superbord de 6 mm, pintada en su exterior*

Respuesta: Siendo factible la modificación, se podrá alcanzar el cambio en la especificación adecuando a las condiciones del lugar previa verificación en campo, durante la obra

Consulta N° 2: *En Iquitos no se produce el ladrillo king kong, solicitamos cambiar la especificación a ladrillo tubular con 6 huecos*

Respuesta: Es factible el cambio de especificación

Consulta N° 3: *Para las obras similares se pueden considerar especificaciones en general?*

Respuesta: Ceñirse a las bases

Consulta N° 4: *El Residente puede ser el Gerente de la Empresa?*

Respuesta: Afirmativo

Consulta N° 5: *Solicitamos cambiar el requisito de 5 obras similares para el residente (la obra es muy pequeña)*

Respuesta: Ceñirse a las bases